

Svavar M. Sigurjónsson

From: Tore Skjenstad <tore@heilbrigdiseftirlit.is>
Sent: mánudagur, 18. mars 2024 14:18
To: Svavar M. Sigurjónsson
Cc: Ríkharrður F. Friðriksson; Hlín Halldórsdóttir; Guðlaugur Pálsson; Gunnar Már Gunnarsson
Subject: RE: Vesturvör 30a - Eldsneytisafgreiðsla

Sæll Svavar

Við tökum jákvætt í þetta líka og hefur þá engar athugasemdir varðandi afgreiðsluplani eða frágangur eldsneytistankinn. Þar sem olúgildruna er hannað fyrir 5 mg/l olíumengun er þetta í lagi.

Kv
Tore

Með kveðjur/With regards
Tore Skjenstad
Heilbrigðisfulltrúi
Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness
Hlíðasmára 14, 201 Kópavogur
S: 5505400, tölvupóst/e-mail: tore@heilbrigdiseftirlit.is
www.heilbrigdiseftirlit.is



Frá: Svavar M. Sigurjónsson <svavar@verkhof.is>
Sent: fimmtudagur, 14. mars 2024 08:58
Til: Tore Skjenstad <tore@heilbrigdiseftirlit.is>
Afrit: Ríkharrður F. Friðriksson <rikhardur@heilbrigdiseftirlit.is>; Hlín Halldórsdóttir <hlin@heilbrigdiseftirlit.is>; Guðlaugur Pálsson <gudlaugurp@festi.is>; Gunnar Már Gunnarsson <gunnar.mar.gunnarsson@bl.is>
Efni: RE: Vesturvör 30a - Eldsneytisafgreiðsla

Og hér er jákvæð umsögn Vinnueftirlits, er þá ekki allt orðið klárt ?

Kv. Svavar

From: Svavar M. Sigurjónsson
Sent: mánudagur, 11. mars 2024 16:28
To: Tore Skjenstad <tore@heilbrigdiseftirlit.is>
Cc: Ríkharrður F. Friðriksson <rikhardur@heilbrigdiseftirlit.is>; Hlín Halldórsdóttir <hlin@heilbrigdiseftirlit.is>; Guðlaugur Pálsson <gudlaugurp@festi.is>; Gunnar Már Gunnarsson <gunnar.mar.gunnarsson@bl.is>
Subject: RE: Vesturvör 30a - Eldsneytisafgreiðsla

Sælir

Fékk upplýsingar frá framleiða skiljunnar að hún sé samrunaskilja og framleidd samkvæmt EN 858-1 og hámarksrennsli frá henni er 5 mg/l olíu miðað við rennsli 6 lítra á sekúndu. Við hana er/verður sýnatökubrunnur.

Hún er tengd viðvörðunarkerfi, hún er búinn að vera þarna í nokkur ár og hefur þjónstað húsinu, veit ekki annað en það sé allt samkvæmt kröfum og reglugerðum.

Tankurinn kemur á steyppt plan sem tengist áfyllingarplaninu.

Árni Árnason er búinn að renna yfir teikninguna og er búinn að stimpla hana.

Kv. Svavar

From: Tore Skjenstad <tore@heilbrigdiseftirlit.is>

Sent: mánudagur, 12. febrúar 2024 15:59

To: Svavar M. Sigurjónsson <svavar@verkhof.is>

Cc: Ríkharður F. Friðriksson <rikhardur@heilbrigdiseftirlit.is>; Hlín Halldórsdóttir <hlin@heilbrigdiseftirlit.is>

Subject: Vesturvör 30a - Eldsneytisafgreiðsla

Með kveðjur/With regards

Tore Skjenstad

Heilbrigðisfulltrúi

Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness

Hlíðasmára 14, 201 Kópavogur

S: 5505400, tölvupóst/e-mail: tore@heilbrigdiseftirlit.is

www.heilbrigdiseftirlit.is



Sæll Svavar

BL er sem sagt að fara í fótspór Toyotas??!!

Ertu með upplýsingar er varðar olúgildruna, er þetta samrunnaskilju?? (5 mg/l olíu?)

Nú viljum fá að vita núverandi ástand olúgildru, hvernig er staðan þar?? Einnig planið sem verða undir olútankinn og áfyllingarplanið með niðurföll í olúgildruna. Ertu með upplýsingar um þetta. Einnig þarf að hafa eins og þú bendir á sýnistökubrunnur eftir gildruna, áður en önnur fráveitu er tengd við fráveitu gildrans.

Kv.

Tore Skjenstad

From: Svavar M. Sigurjónsson <svavar@verkhof.is>

Sent: miðvikudagur, 10. janúar 2024 11:15

To: Páll Stefánsson <pall@heilbrigdiseftirlit.is>

Cc: Guðlaugur Pálsson <gudlaugurp@festi.is>; Ríkharður F. Friðriksson <rikhardur@heilbrigdiseftirlit.is>

Subject: Vesturvör 30a - Eldsneytisafgreiðsla

Sæl

N1/Festi óskar eftir því að fá leyfi fyrir að setja 10 m³ eldsneytistank ofanjarðar við Vesturvör 30a Kópavogi, sjá viðhengi

Þetta er framkvæmd sem fara átti í 2000, sjá samþykta teikningu (þá áttu tankarnir að vera tveir), þá var olúskilja sett (fyrir húsið) og lögð lögn að steypu afgreiðsluplani sem var gert.

Núna verður steypa plan steyp undir tank og afgreiðslutæki og tilheyrandi búnaður settur, sjá viðhengi.

Viljið þið ekki að teikningunni verði líka skilað inn á pappírformi (í þremur eintökum ?) ?

Kveðja

Svavar M. Sigurjónsson

Byggingartækniþræðingur

Verkhof ehf

Fellsmúla 26 - 108 Reykjavík
Sími: 517 9050 GSM: 698 9053
Netfang: svavar@verkhof.is