

Verkhof ehf.
Fellsmúla 26
108 Reykjavík
Svavar M. Sigurjónsson
Byggingartæknifræðingur
svavar@verkhof.is

Ísafjörður, 13.03.2024
Tilvísun 202403-0132/6.01.04

Umsögn

m.t.t. aðbúnaðar, hollustuhátta og öryggis starfsmanna.

Um er að ræða teikningu af 10 m³ eldsneytistank, tvískiptum, undir díselolíu (5m³) og bensín(5m³) að Vesturvör 30a í Kópavogi og 16 m² afgreiðsluplani við tankinn. Eldsneytið er eingöngu fyrir þá starfsemi sem fram fer að Vesturvör 30a og ekkert selt eða afhent öðrum aðilum.

Staðgreinir:

Landnúmer:

Verkheiti: Vesturvör 30a, 200 Kópavogur.

Verknúmer: 23-39

Teikningar frá: Verkhof ehf, Fellsmúla 26, 108 Reykjavík.

Hannað af: SMS, BÓS (Svavar M. Sigurjónsson og Björgvin Ó. Sigurjónsson)

Teiknað af: SMS (Svavar M. Sigurjónsson)

Númer teikningar: 801

Dagsetning teikningar: 06.03.2024

Vinnueftirlitið hefur yfirfarið teikningu af nýjum eldsneytistank og afgreiðsluplani að Vesturvör 30a í Kópavogi og gerir ekki athugasemdir við teikninguna.

Virðingarfyllst f.h. Vinnueftirlitsins



Elfar Reynisson sérfræðingur