



Skipulags- og byggingardeild Kópavogs
Digranesi 1
200 Kópavogur

Reykjavík, 11. ágúst 2023

Efni: Umsögn Veitna vegna breytinga á deiliskipulagi við Hörðuvelli í Kópavogi

Veitur hafa rýnt breytingu á deiliskipulagi við Hörðuvelli. Tillaga að breytingu Hörðuvalla tekur til lóðar nr. 4 við Vallakór ásamt svæði norðvestan við lóð. Skilgreint er svæði fyrir 23 álagsbílastæði og svæði fyrir grenndargáma er stækkað og færist til norðvestur til að rúma 6 söfnunargáma.

250mm hitaveitulögn og háspennustrengir rafmagns liggja þar sem fyrirhugað er að setja niður djúpgáma. Veitur óska eftir að staðsetning djúpgáma verði breytt þannig að ekki komi til færlu lagna með tilheyrandi kostnaði. Helgunarsvæðið lagnanna eru 6m.

Virðingarfyllst,
f.h. Veitna

Helga Rún Guðmundsdóttir

Skjal sótt af '00000000000' dags: 19.08.2026