

Umsögn Vegagerðarinnar.

Til : Guðmundur G. Gunnarsson;
Frá : Smári Smárason
Heiti : Umsögn Vegagerðarinnar.
Málsnúmer : 2112927
Málsaðili : Aron Jóhannsson
Skráð dags : 11.02.2022 11:24:31
Höfundur : Vegagerðin

From: Sigurður Sigurðarson - VG
Sent: föstudagur, 4. febrúar 2022 11:27
To: Smári Smárason
Cc: Auður D. Kristinsdóttir ; Pétur Ingi Sveinbjörnsson - VG ; Fannar Gíslason - VG ; Erna Bára Hreinsdóttir - VG
Subject: RE:

Sæll Smári
Vegagerðin er umsagnaraðili um aðalskipulag og deiliskipulag lágsvæða þar sem hætta er á sjávarflóðum. Í því hlutverki hefur Vegagerðin sett fram viðmiðunarreglur fyrir bæði land- og gólfhæðir á lágsvæðum þar sem hætta er á sjávarflóðum.
Samkvæmt þeim er lágmarkslandhæð lágsvæðum við sjó í Kópavogi +4,3 m í hæðarkerfi Kópavogsbæjar (+6,1 m í sjóhæðarkerfi). Jafnframt er lágmarks gólfhæð við sjó í Kópavogi 0,3 m ofar eða +4,6 m í hæðarkerfi Kópavogsbæjar (+6,4 m í sjóhæðarkerfi). Þessar reglur koma ekki í veg fyrir að byggð séu grófrými eins og bílakjallarar neðar en þessir kótar sé þess gætt að ekki flæði inn í þau, hvorki í gegnum vegg, botnplötu né um aðkomuleið í rýmið, þ.e. að aðkomuleið sé ekki lægri en lágmarksgólfkóti.
Kveðja
Sigurður



Sigurður Sigurðarson

Strandverkfræðingur
Hafnadeild

Senior Coastal and Harbour Engineer
Coastal and Harbour Department

Vegagerðin
Icelandic Road and
Coastal Administration

ss@vegagerdin.is

[+354 522 1421](tel:+3545221421)
[+354 898 0931](tel:+3548980931)

Suðurhrauni 3, 210 Garðabæ
vegagerdin.is

From: Smári Smárason <smaris@kopavogur.is>
Sent: miðvikudagur, febrúar 2, 2022 15:30
To: Sigurður Sigurðarson - VG <sigurdur.sigurdarson@vegagerdin.is>
Cc: Auður D. Kristinsdóttir <audurdk@kopavogur.is>
Subject:

Heil og sæl.

Ég óska eftir f.h. skipulagsdeildar Kópavogs umsögn frá siglingarsviði vegagerðarinnar um fyrirhugaðar byggingarframkvæmdir við lóðina Sunnubraut 43 en gert er ráð fyrir að dýpka kjallara þar sem flóða gætir. Sjá meðfylgjandi skjal. Umsagnarinnar er óskað fyrir 14. febrúar nk.

kveðja

Smári

Smári Smáráson,
arkitekt. Aðstoðarskipulagsstjóri

Architect. Vice director of planning

E-mail: smaris@kopavogur.is

sími + 354 4410000

tel.+354-4412607, gsm 8402645

Umhverfissvið Kópavogs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogur.

Town Planning Office, Digranesvegi 1, 200 Kópavogur, Iceland.

skipulag@kopavogur.is www.kopavogur.is