Kópavogsbær

Digranesvegur 1
200 Kópavogur
Sími 441 0000
kopavogur.is

Til skipulagsdeildar Kópavogsbæjar.

Kópavogi, 17. ágúst 2022
2208236/510.03 GGG

Efni: Kríunes við Vatnsendaveg, umsögn vegna veitumála.

Gerð grein fyrir stöðu veitumála Kríuness að beiðni skipulagsfulltrúa.

Með aukinni uppbyggingu í Kríunesi skapaðist þörf á lagningu nýrrar vatnslagnar að Kríunesi og auk þess fráveitulagnar frá Kríunesi.

Skv. samningi lóðarhafa Kríunesi og Kópavogsbæjar var lögð ný 110 mm vatnslögn að Kríunesi og 90 mm fráveitulögn lögð frá Kríunesi og tengd inn á fráveitukerfi bæjarins. Fráveita Kríunesi er nú tengd við brunn á lóðinni og dælt þaðan inn á kerfi bæjarins. Því er rotþró ekki lengur í notkun í Kríunesi. Ekki eru aðrar lóðir við Vatnsendabeg tengd inn á fráveitulögnina frá Kríunesi.

Sjá meðf. teikningu, sem sýnir stærðir lagna, legu þeirra, dælubrunn og tengistaði vatnsveitu og fráveitunnar.

Virðingarfyllst,

Stefán L Stefánsson
Deildarstjóri framkvæmdadeildar

Skjal sótt af '0000000000' dags: 10.11.2026